

Boendesprinklerpump

-enhet för tryckhöjning till boendesprinkler

Konstruerad enligt regelverket för boendesprinkler SBF501:2/SS-EN 16925:2018 samt INSTA-900.

Tryckhöjningspump med monterade pressostater på trycksidan för start. Avstängningsventil på sugsidan. Avstängningsventil, backventil och termostatventil på trycksidan. Ventilerna är larmade. Vid kommunal ledning monteras by-pass ledning med avstängningsventiler och backventil.

Anslutning DN65 på sug- och trycksida för pump med motorstorlek 4 kW och 7,5 kW. Anslutning DN80 på pump med 11 kW motor.



Utrustning och tillval

Pumpen levereras på stativ med automatikskåp färdigkopplat. Skåp med mjukstart. Driftlarm ut summa A-B. Vid kommunal ledning finns 11 lediga larmpunkter och vid anslutning mot tank finns 13 lediga larmpunkter i automatikskåpet. Inkl. tryckhållningspump med material och automatik.

Pumpaggregatet är provkört i sin helhet innan leverans.

Följande tillval och optioner finns. (Detaljer framgår av separata produktblad)

- Tankar med tillbehör
- Förenklad sektionsventil
- Inkommande servis
- Flödesmätare
- Rumstermostat
- Driftsättning

Beställningsnummer

1401	200 lpm, 4 bar, 4 kW, för kommunal anslutning
1402	200 lpm, 4 bar, 4 kW, för anslutning mot tank
1403	300 lpm, 5 bar, 7,5 kW, för kommunal anslutning
1404	300 lpm, 5 bar, 7,5 kW, för anslutning mot tank
1405	450 lpm, 5 bar, 11 kW, för kommunal anslutning
1406	450 lpm, 5 bar, 11 kW, för anslutning mot tank

Måttuppgifter

