

## Ett upplägg anpassat till er

Varje anläggning är unik, i storlek, omfattning, prestanda, antal pumpar mm. Vi går igenom er anläggning tillsammans med er, och göra ett förslag på upplägg för er service.

En service innehåller normalt nedanstående moment. Det är många som du ser. Service utförs av godkänd montör.

Med det sin grund räknar vi ut ert pris. Priset för service innefattar arbetstid; transport till och från anläggning; standarddelar, inklusive smörjolja. (se servicespecifikation).

*Hej! Jag heter Ibbe och är den som planerar alla servicejobb. Jag gör också förslag på serviceavtal och anpassade serviceupplägg för er verksamhet.*

*För en genomsnittlig verksamhet, handlar det om cirka 2000 kr per månad och då ingår allt. Då kan ni känna er trygga och veta att allt fungerar. Och alla viktiga moment ingår (se specifikation). Extra viktigt är det med löpande service då garantitiden från er leverantör av brandsprinklerprojekt gått ut (normalt 5 år). Men även under garantitiden krävs mindre service.*

*Jag räknar gärna på ett upplägg för er. Ta gärna kontakt och berätta hur det ser ut hos er. Välkommen!*



Ibrahim Agha, Servicekoordinator

Allt detta ingår normalt i en service:

### Årlig service av dieselpump, specifikation

- ◆ Oljebyte samt byte av oljefilter.
- ◆ Bränsle och filterbyte.
- ◆ Glykolbyte.
- ◆ Slangar, rör och ventiler kontrolleras.
- ◆ Luftfilter kontrolleras.
- ◆ Kilremmar för generator/vattenpump inspekteras och justeras.
- ◆ Kylvattenfunktion och termostat kontrolleras.
- ◆ Smutsfilter, magnetventil och kylarslangar inspekteras.
- ◆ Batterier samt vätskenivå och test av kapacitet görs.
- ◆ Startautomatik funktionstestas enligt anläggningens dokumentation.
- ◆ Larm och tryckvakter funktionstestas.
- ◆ Sprinklerpumpens mekaniska tätning inspekteras.
- ◆ Provkörning av pumpaggregat och genomgång med driftpersonal.
- ◆ Kapacitetsprov utförs vid önskemål (gäller tank eller bassäng).
- ◆ Axeluppriktning kontrolleras.

Vi kan även erbjuda utförande av uppriktning med laserinstrument samt protokoll på före och efter. Kan köpas till vid önskemål (kontroll ingår men utförande är extra arbete).

### Årlig service av larmhantering sprinklercentraler, specifikation

- ◆ Provning av inkommande larm till larmpaneler samt summa larm A-B-C.
- ◆ Injustering av underhållsladdare och kapacitetsprov batterier.
- ◆ Givarsignaler kontrolleras och ev. justeras.
- ◆ Kabelanslutningar och tätningar av elkablage kontrolleras.
- ◆ Inställningsvärden av komponenter i apparatskåp dokumenteras och av provas.
- ◆ Dokumentering av anläggningen överlämnas till kund.